



**CENTRUM
NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY
PRZECIWOŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszowskiego

05 - 420 Józefów koło Otwocka
ulica Nadwiślańska 213

Egz. Nr 2 dla Zleceniodawcy

ORZECZENIE Nr* 022 //*** 2002**

WYRÓB

**Drewno sosnowe grubości 20 mm
zaimpregnowane Ogniochronem**

PRODUCENT

**Nasycanie wykonano w Zakładzie Ochrony i Konserwacji Drewna Instytutu
Chemicznej Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu**

DYSTRYBUTOR
LUB DOSTAWCA

**Przedsiębiorstwo „ALTAX” Sp z o.o.
ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań, tel./fax (061) 822 17 03**

OGÓLNE
DANE
TECHNICZNE

Drewno sosnowe zaimpregnowane Ogniochronem ognio i biochronnym
solnym impregnatem do drewna i sklejki w Zakładzie Ochrony i Konserwacji
Drewna Instytutu Chemicznej Technologii Drewna Akademii Rolniczej w
Poznaniu. Zawartość preparatu w próbce średnio 40 kg/m³

BADANE
PARAMETRY
LUB CECHY

**Określenie wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c”
wg PN-B-02874:1996**

*) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku
**) symbol Zakładu CNBOP
***) dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano orzeczenie

**Wyniki badań
i ich interpretacja**

i śr. = 0 c śr. = 0

materiał niezapalny

wg PN-B-02874:1996, załącznik A

PODSTAWA WYDANIA ORZECZENIA:

Przedsiębiorstwo „ALTAX” Sp z o.o., ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań,

(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy)

pismo z dnia 01.07.2002 r. Sprawozdanie badań nr 796/BM-1/2002 z dnia 04.09.2002 r.

Badania wykonało laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

(numer i data opracowania sprawozdania z badania)

- certyfikat akredytacji Nr L/60/2/99 w zakresie badań okładzin, wykładzin ściennych i sufitowych oraz elementów wykończenia wnętrz.

DOKUMENTACJA IDENTYFIKUJĄCA WYRÓB:

Charakterystyka techniczna zamieszczona w piśmie zlecającym.

- U W A G I:**
1. Badanie wykonano zgodnie z PN-B-02874:1996
 2. Orzeczenie funkcjonuje łącznie ze sprawozdaniem z badań nr 796/BM-1/2002
 3. Innych uwag brak.

Niniejsze orzeczenie może ulec zmianie lub unieważnieniu po przedstawieniu dowodów uzasadniających potrzebę wprowadzenia poprawek lub unieważnienia orzeczenia. Niniejsze orzeczenie traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w konstrukcji lub technologii wytwarzania wyrobu.

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu.

KIEROWNIK
PRACOWNI

KIEROWNIK
ZAKŁADU

DYREKTOR
DYREKTOR

KIEROWNIK LABORATORIUM BM-1

kpc. *Malgorzata Suchecka*

st. bryg. dr inż. Ryszard Szczygieł

04 września 2002 r.

Józefów, dnia